

Klauzula o niejawności informacji zawartych w protokole:

Zawarte w protokole informacje dotyczące danych technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej są zastrzeżone.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 60/BB/2009

z przeprowadzonej w Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym Gospodarki Wodno-Ściekowej „ISEPNICA” 43-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Energetyków 2 – w gminnej oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Energetyków 2;
tel. (033) 866 21 43.

REGON: 070505719

PKD 2007: 3700Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 2004: 9001Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

NIP: 553 000 67 11

Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. Nr 44 z 2007 r., poz. 287).

Rodzaj kontroli: interwencyjna.

Okres objęty kontrolą: na bieżąco.

Data ostatniej kontroli IOŚ: 06.12.2007 r.

Kontrolę przeprowadził w dniu: 25.03.2009 r.

- Marek LEDWOŃ - st. inspektor ds. ochrony środowiska, posiadający upoważnienie do kontroli Nr 9/2008 wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:

Wiesław KLIŚ – Kierownik Zakładu; tel.: 516 035 844.

O kontroli poinformowano:

Adama KOS – Wójta Gminy Czernichów,

Wiesława KLIŚ – Kierownik Zakładu.

Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanego podmiotu udzielali:

Wiesław KLIŚ – Kierownik Zakładu.

W trakcie kontroli ustalono o następuje:

Czynności kontrolne w gminnej oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim podjęte zostały w związku z interwencją telefoniczną wędkarza w sprawie przedostawania się nieczyszczonych ścieków z przepompowni ww. oczyszczalni, zlokalizowanej koło restauracji

„Pod Żarem” w Międzybrodziu Żywieckim do Zbiornika Międzybrodzkiego w dniu 24.03.2009 r. w godzinach popołudniowych.

I. Dane ogólne.

Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „ISEPNICA” 43-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Energetyków 2 został powołany Uchwałą Nr XI/84/91 Rady Gminy w Czernichowie dnia 26.07.1991 r. jako zakład budżetowy.

Przedmiotem działalności zakładu budżetowego jest:

- zaopatrzenie ludności, przemysłu, i instytucji w wodę oraz odprowadzanie wód zużytych na terenie objętym zasięgiem działania,
- eksploatacja, remonty oraz konserwacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi,
- wykonywanie usług dla ludności w zakresie podłączeń wodno-kanalizacyjnych,
- świadczenie usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym Star-200, poj. 5 000 l.

Czas pracy, wielkość zatrudnienia.,

Zakład zatrudnia 14 pracowników (w tym: 1 osoba zatrudniona na ½ etatu, 1 osoba zatrudniona na ¾ etatu, 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym:

- Gł. Księgowy,
- st. referent – 1 osoba,
- laborantka – 1 osoba,
- konserwatorzy oczyszczalni ścieków – 7 osób,
- konserwatorzy uzdatniania wody – 3 osoby.

Pracownicy administracyjni i laborantka pracują w godz. od 7.00 do 15.00 (5 dni w tygodniu). Pracownicy fizyczni pracują w systemie dwuzmianowym: czas pracy 1 zmiany od 7.00 do 15.00, czas pracy 2 zmiany od 15.00 do 23.00. W soboty, niedziele i święta pracownicy fizyczni pełnią dyżur w zakładzie.

II. Gospodarka ściekowa.

W dniu 24.03.2009 r. ok. godz. 14.45 mieszkaniec Zabrze, przebywający na wypoczynku w Międzybrodziu Żywieckim, zgłosił telefonicznie inspektorowi dyżurnemu WIOŚ Katowice Delegatury w Bielsku-Białej przedostawanie się nieczyszczonych ścieków z przepompowni gminnej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej koło restauracji „Pod Żarem” w Międzybrodziu Żywieckim do Zbiornika Międzybrodzkiego. Wypływ nieczyszczonych ścieków miał miejsce spod metalowej pokrywy wjazdu przepompowni do potoku Isepnica, a następnie do Zbiornika Międzybrodzkiego.

O powyższym poinformowano telefonicznie Kierownika ZUPGWŚ „ISEPNICA” P. Wiesława Kliś.

WW. podjął niezwłoczne działania mające na celu zaprzestanie przedostawania się nieczyszczonych ścieków do Zbiornika Międzybrodzkiego, a mianowicie skierował do przepompowni zakładowy samochód asenizacyjny.